

An das
Landratsamt Starnberg
Fachbereich 40 – Untere Bauaufsichtsbehörde
Strandbadstraße 2
82319 Starnberg

E-Mail: bauwesen@LRA-starnberg.de
Fax: 08151 148-11531

Antragsteller/Bauherr
(Name, Anschrift, PLZ, Ort, Telefonnummer)

Nr. im Bauantragsverzeichnis/Aktenzeichen

Formblatt für die Durchführung eines Sickertests

1. Lage und Abmessungen der Schürfgrube im Grundstück:

Fl.-Nr.: _____ Gemarkung: _____

Hinweis: Die Lage der Schürfgrube ist grundsätzlich in einem **Lageplan** darzustellen. Der Lageplan ist Bestandteil dieses Nachweises. Ohne Lageplan gilt der Nachweis als unvollständig.

Abmessungen der Schürfgrube (Länge, Breite, Tiefe): _____

2. Kurzbeschreibung des aufgeschlossenen Bodens:

Kies, _____ (z.B. grobkörnig, feinkörnig, sandig, tonig)

Sand, _____ (z.B. grobkörnig, feinkörnig, tonig)

Ton, _____ (z.B. sandig)

Eigene Beschreibung: _____

Es wurde Grundwasser erschlossen: nein

ja, Tiefe bei _____ m unter Geländeoberkante

3. Versuchsdurchführung:

Wasserstand (Höhe) in der Schürfgrube zu Beginn der Messung: _____ m

Ableseung nach	Absenkung	Differenzwert
15 min	cm	cm / 15 min
30 min	cm	cm / 15 min
45 min	cm	cm / 15 min
60 min	cm	cm / 15 min
Durchschnittliche Absenkung		cm / 15 min
Bodendurchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert)		m/s

Versickerungsrelevanter Bereich 1×10^{-3} m/s bis 1×10^{-6} m/s.

Die Sicker- und Aufnahmefähigkeit des anstehenden Bodens ist gegeben: ja nein

Auf das Informationsschreiben „Ermittlung der Sickerfähigkeit von Böden“ wird verwiesen.

Im Rahmen der Eigenverantwortung als **fachkundige Person** (nicht Antragsteller) wird hiermit die Richtigkeit der o.g. Angaben bestätigt. Der Sickertest wurde veranlasst, überwacht bzw. durchgeführt.

Ort, Datum

Unterschrift fachkundige Person

Stempel

Behördenvermerk Landratsamt Starnberg



Weitere Informationen sind erhältlich unter <https://www.lk-starnberg.de>

Nähere Auskünfte im baurechtlichen Genehmigungsverfahren erteilt die Untere Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt Starnberg unter der Telefonnummer 08151 148-77450.
Informationen zur Niederschlagswasserbeseitigung gibt die Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt Starnberg unter der Telefonnummer 08151 148-77434.