N

VT1
VT2
BE
BH
BM
P3
P5
P6
Br.P1
Schlaggberg
P10
(2013)
Badlach
Dexlfurter Bach
Starzenbach
Br.G1
Hagergraben
P2
P7
P9
(2012)
Br.G2
P8
Q-F
Säggraben
Q-A
Q-P
P1
P4
Kalkgraben
Q-K

ENTWURF

500 m

(Plangrundlage aus \k3\)

Legende:

- Brunnen, GW-Meßstelle
- Quelle (gefasst, ungefasst)
- Verbreitung Aquifer-Kernbereich (s. Anl.6)
- Zuspeisungsbereiche (s. Anl.15)
- Anstrombereiche bei $Q_{mt\text{-}max}$ (Br. G1: 7 l/s, Br. G2: 9 l/s)
- w.o. jedoch ohne Betrieb Br. P1
- Sicherheitszuschlag (je 25°)
- Anstrombereich Br.P1 bei Q = 25 l/s
- Sicherheitszuschlag (je 25°)
- horizontale 50-Tage-Linie bei Q_{max} (Br. G1: 15 l/s, Br. G2: 17 l/s)

Wasserschutzgebiete (Bestand):

- WSG Quellen Garatshausen (W II + W III), Bestand
- WSG Br. P1 Tutzing (W II + W III), Bestand

Wasserschutzgebiet (Vorschlag):

- Engere Schutzzone (Zone W II)
- Weitere Schutzzone (Zone W III)

B G U Büro für Geotechnik und Umweltfragen

Dr.Schott & Dr.Straub GbR
Ingenieurbüro und Sachverständige für Angewandte Geologie / Hydrogeologie
Glatzer Straße 5, 82319 Starnberg
Tel. 08151-6805, Fax 08151-21845
BGU-Sta@t-online.de, www.bgu-schott.de

Projekt:	Anlage:
ZFPG05	16
Datum: 12.12.2023 (09.09.2024)	gez./gepr.: Sch

WSG-Vorschlag auf Flurkarte 1:10.000 (mit GW-Einzugsgebieten)

für die Brunnen G1 und G2
WV Feldafing Pöcking gKU